

REQUEST FOR QUOTATION (RfQ14/00835)

Reconstruction works for Goian Prison

Clarification Questions and Answers (as of 06 August 2014)

- Q.1. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp (4 ferestre conform schiței) – prezentați schița ferestrelor?
- A.1. Conform caietului de sarcini, poz. 9 a lucrărilor de construcții trebuie executate și montate 4 ferestre din mase plastice de 1,6 x 0,9 m (Lxh); aceste ferestre vor fi divizate în două despărțituri dintre care una se va deschide pe două direcții (după modelul celor existente). La confecționarea ferestrelor se va utiliza profil PVC cu minim 4 camere, geamul de tip termopan cu 2 rânduri de sticlă, grosimea minimă a sticlei 5 mm. Deoarece obiectul este unul cu regim de acces închis, planșele cu schițele de execuție au fost prezentate în cadrul vizitei din teren. Aceste schițe vor fi înmânate ofertantului câștigător la semnarea contractului.
- Q.2. Mască pentru radiatoare gata confecționată din baghete din lemn sau din tablă din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile – specificarea materialului din care va fi confecționată masca pentru radiatoare și dimensiunile acestora.
- A.2. Conform caietului de sarcini, poz. 12 a lucrărilor de încălzire și ventilare, drept corpuri de încălzit vor servi radiatoarele din fontă de tip MS 140M. Pentru a asigura protecția persoanelor la acest tip de radiatoare sunt prevăzute măști confecționate gata, tipizate, din tablă care se îmbracă pe fiecare secție în parte.
- Q.3. Ventilator d 160 mm cu motor – specificarea tipului ventilatorului și capacitatea acestuia.
- A.3. Conform caietului de sarcini a lucrărilor de încălzire și ventilare, la poz. 22 este prevăzută montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, cu motor. Astfel ventilatoarele ce vor fi montate urmează să fie de 35w și să fie de o capacitate de 280m³/h. Locul montării ventilatoarelor va fi prezentat ofertantului câștigător la semnarea contractului.
- Q.4. Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, cu fixare cu șuruburi pentru încăperi cu condiții de mediu normale, monolampă – specificarea tipului corpului de iluminat.
- A.4. Corpurile de iluminat vor fi de tip plafon rotund IP 64 100/24w. În caietul de sarcini se mai prevede că aceste corpuri vor fi dotate cu becuri econom de tip spiralat plin de 24w. Locul montării corpurilor de iluminat va fi prezentat ofertantului câștigător la semnarea contractului.
- Q.5. Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg - Specificarea tipului cablului.
- A.5. La poziția 27 este prevăzută schimbarea cablului de forță de tip AVVG 4x16 care va fi necesar pentru racordarea corpurilor electrice pentru prepararea hranei, după schimbarea dulapului de tip Bzum-TF-01-100.
- Q.6. În lista personalului includem numai personalul care nemijlocit va fi încadrat în lucru la acest obiect (în cazul câștigării licitației), și dacă este necesar cazierul juridic și pentru ei?
- A.6. În lista personalului se includ toate persoanele care vor fi încadrate în acest proiect și pe parcursul executării contractului vor intra în penitenciar (începînd de la personalul din

administrație pînă la muncitori). În ceea ce privește cazierul judiciar, acestea la moment nu sunt necesare; cazierul ar putea fi solicitat ulterior, la necesitate. Pentru competiție este suficientă o declarație în scris în formă liberă, pe răspunderea companiei, precum că personalul implicat nu are antecedente penale și nu are în prezent rude în detenție. Este necesar ca datele privind personalul implicat să specifice numele/prenumele persoanei, studiile/pregătirea profesională, stagiul de muncă, precum și poziția ocupată în cadrul implementării acestui contract (vedeți Tabelul 2 de la pag. 14 din solicitarea de oferte).

- Q.7. Pentru datele generale ale companiei, experiența similară, echipamentul, utilajele și dotările ce are compania, trebuie prezentate într-un formular anume, sau poate fi în formă liberă?
- A.7. Informația privind compania, experiența anterioară, echipamentul și utilajul disponibil poate fi prezentată în formă liberă. În același timp, oferta va fi depusă urmînd formularul din Anexa 2 la solicitarea de oferte, disponibil în format word pe pagina web a tenderului: <http://www.undp.md/tenders/details/835/>.